

«15» февраль 2024 г.

Туркестанский обл.

Объекты: ГККП «Детский ясли сад «Құлыншақ» ИИН/БИН: 171040010598  
Туркестанская область, с.Карашык, с.Кумгыш, ул. Туркестанская №19  
(наименование объекта, зданий, помещений, адрес)

**Комиссия в составе:**

1. **Председатель комиссии** Заведующий: **Г.Г.Тнейбаева**  
(должность, фамилия, инициалы ответственного лица от объекта):

**Члены комиссии:**


2. **инженер ИП «Нурлы болашақ» М.О.Пашаева.**  
(должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании)
3. **инженер ИП «Нурлы болашақ» А.С.Назарбек.**  
(должность, фамилия инициалы от обслуживающей компании)

**Произвела проверку работоспособности технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в составе: ППКП «Гранит-16 световое табло «Выход», свето-звуковой оповещатель, дымовой пожарный извещатель, извещатель пожарный ручной, звуковой оповещатель.**

**Методы проведения проверки и технические средства, используемые при проверке: Посредством нажатия на ручной пожарный извещатель. Имитацией сработки дымовых пожарных извещателей. Замером уровня сигнала звуковых извещателей цифровым шумомером «testo 816». Измерение ёмкости аккумуляторов, тестером аккумуляторов.**  
**Выводы, рекомендации и заключение: технические средства автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в исправном состоянии.**

Председатель комиссии:


**Г.Г.Тнейбаева**


  
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

**М.О.Пашаева.**

  
(подпись)

  
(подпись)



(фамилия, инициалы)

**А.С.Назарбек**

(фамилия, инициалы)